


ROZDZIELNICA RS



$P_z = 11,6 \text{ kW}$
 $k_j = 0,5$

Obwód	RS.1	RS.2	RS.3	RS.4	RS.5	RS.6	RS.7	RS.8
Pz [kW]	0,85	0,68	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1
Zabezpieczenie	S 301 C 10 1P 10 A 6 kA	S 301 C 10 1P 10 A 6 kA	S 301 C 16 1P 16 A 6 kA	S 301 C 16 1P 16 A 6 kA	S 301 C 16 1P 16 A 6 kA	S 301 C 16 1P 16 A 6 kA	S 301 C 16 1P 16 A 6 kA	S 301 C 10 3P 10 A 6 kA
Kabel	YDY 3x1,5 mm2	YDY 3x1,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 5x2,5 mm2
Odległość [m] do najbliższego punktu	19	13	20	24	15	15	12	10


RS.1	Oświetlenie pom.: 1
RS.2	Oświetlenie pom.: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
RS.3	Gniazda: 1/1, 1/2
RS.4	Gniazda: 1/3, 1/4
RS.5	Gniazda: 1/5, 1/6
RS.6	Gniazda: 3/1, 5/1, 8/1
RS.7	Gniazda: 4/1, 7/1
RS.8	Wentylator RF/4-250T

Robert Kucharzski
Upr. do Proj. i Kier. Rob. Bud. bez ograniczeń
w specj. instalac. elek. i instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
NR LOD/0940/PWOE/08
97-500 Radomsko, ul. Wolna 43
tel. 772-113-578, tel. 603191315, 603191316


PRACOWNIA PROJEKTOWA

Rodzaj inwestycji	Adres	Skala
Inwestor	Adres	Data
Przedmiot rysunku	SCHEMAT ROZDZIELNICY RS	Nr rys. PW-EUB-2
Projektant	mgr inż. Jerzy Toczyński upr. UAN.V.8388/105/90	Podpis:
Sprawdzający	mgr inż. Jarosław Zarębski upr. LOD/0940/PWOE/08	Podpis:

ROZDZIELNICA RS NEDBOX



Robert Kucharski
Upr. do Proj. i Kier. Rob. Bud. bez ograniczeń
w specj. instalac. siłk., instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
NR LOD/0940/POOE/08
97-500 Radom, ul. Piłsudskiego 43
tel. 772-118-36-78, tel. 603191-45, 47/733180

PRACOWNIA PROJEKTOWA		
Rodzaj inwestycji Adres		Skala 1:5
Inwestor Adres	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża	Data 01.2012
Przedmiot rysunku	WIDOK ROZDZIELNICY RS	Nr rys. PW-EUB-3
Projektant	mgr inż. Jerzy Toczyński upr. UAN.V.8388/105/90	Podpis: 
Sprawdzający	mgr inż. Jarosław Zarębski upr. LOD/0940/POOE/08	Podpis: 